



ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Україна, 65031, м. Одеса, Київське шосе, 5
тел: +38 (048) 738-97-88, e-mail: info@ozomua.com

PJSC «ODESSA FACTORY OF FINISHING MATERIALS»

Ukraine, 65031, Odessa, 5 Kievskoe shosse
tel: +38 (048) 738-97-88, e-mail: info@ozomua.com

Від 02.05.18 вих № 05/185

**Голові конфліктної комісії
ПАТ«Укргазвидобування»**

вул. Кудрявська, буд. 26/28, м. Київ, 04053

СКАРЖНИК:

Приватне Акціонерне Товариство «Одеський завод оздоблювальних матеріалів»

Юридична адреса та адреса місцезнаходження:

вул. Київське шосе, буд. 5, м. Одеса, 65031,

код ЄДРПОУ: 00291411,

електр. поштова адреса: finance.ozom@gmail.com

ЗАМОВНИК:

Філія Управління будівельно-монтажних робіт

«Укргазспецбудмонтаж»

Публічного акціонерного товариства

«Укргазвидобування»

Код ЄДРПОУ: 33601981,

вул. Українська, буд. 45,

м. Красноград, Харківська обл., 63303

СКАРГА

на рішення та дії Замовника

15.03.2018 року Філією Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі – Замовник) було оголошено процедуру допорогової закупівлі за - кодом 44170000-2 - Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами за тендерною документацією, затвердженою рішенням тендерного комітету (протокол № УГСБМ 18(Т)-036 від 15.03.2018 року), оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу <https://prozorro.gov.ua/> за № UA-2018-03-15-002053-с.

За результатами аукціону від 29.03.2018р. та розгляду пропозиції ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ», як переможця аукціону, Замовником було прийнято рішення про визнання ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» переможцем процедури закупівлі (протокол акцепту пропозиції процедури допорогової закупівлі УГСБМ №18(Т)-036 від 04.05.2018р.).

Скаржник не може погодитися з таким рішенням та вважає дії Замовника такими, що порушують його права та інтереси, при цьому порушується принцип об'єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій.

Стосовно визнання ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» переможцем процедури закупівлі необхідно зазначити наступне.

1. У порушення вимог пункту 1 абзацу 1 розділу II «Вимоги до кваліфікації Учасника та спосіб їх підтвердження» Учасник – ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» не загрузив в електронному (сканованому) вигляді **додаток №2** до документації у повному обсязі.

Вимоги пункту 1 абзацу 1 розділу II «Вимоги до кваліфікації Учасника та спосіб їх підтвердження»: До початку аукціону для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник повинен у складі своєї пропозиції на сайті обов'язково загрузити наступні документи в електронному (сканованому) вигляді:

1. Додаток №2.

Додатком №2 передбачено загрузку наступних даних:

- **Технічні вимоги і якісні характеристик та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю**, а саме: найменування (назва) продукції, повна її характеристика, одиниця виміру, кількість, рік виготовлення продукції, місце призначення, умови поставки, граничний термін постачання, умови оплати, вимоги до якості, інші вимоги до товару
- **Таблиця №1 «Технічні вимоги і якісні характеристики предмета закупівлі»;**
- **Таблиця №2 «Перелік документації щодо предмету закупівлі, які надаються учасником додатково у складі своєї тендерної пропозиції...»**

ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» із Додатку №2 загрузило в електронному (сканованому) вигляді лише Таблицю №1.

2. У порушення вимог Додатку №2 до документації ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» у складі тендерної пропозиції не надало підтверджуючих документів (сертифікат якості або паспорт) якості та комплектності товару, вказаного Учасником у Таблиці №1 Додатку №2:

2.1. по пункту 1 Таблиці №1 Додатку №2 - Область застосування та призначення та пункту 2 Таблиці №1 Додатку №2 - Стрічка з шаром бітумно-полімерного адгезиву в рулонах шириною 225±3 мм; Грунтівка (праймер) бітумно-полімерна в необхідній кількості.

Згідно наданих документів ТУ и т.і. Учасник не виробляє заявлений матеріал, а саме стрічку з шаром бітумно-полімерного адгезиву в рулонах шириною 225±3 мм; грунтівку (праймер) бітумно-полімерну в необхідній кількості.

Звертаємо увагу, що згідно ТУ У 22.1-38383822-005:2016 виробника, сторінка 11, він виробляє Герметик ЛТ/РВН (стрічка з однією клейкою поверхнею, армованою полівінілхлоридною плівкою, довжиною 1-50 м, шириною 10-1000мм, товщиною герметика 1.0-5.0 мм. Застосовується для ізоляції трубопроводів, покрівлі, сантехнічних споруд, металевих, дерев'яних конструкцій і т.д).

Герметик у якого клейка поверхня армована полівінілхлоридною стрічкою – не є предметом закупівлі – Плівка ПВХ для ізоляції нафтогазопроводів в асортименті (Конструкція (стрічка+праймер) антикорозійна бітумно-полімерна покриття класу "В" згідно з п.15 табл.4 ДСТУ 4219-2003)

Відповідно до ТУ У 22.1-38383822-005:2016 виробника, сторінка 3, розділ 1 ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ – вироблена згідно ТУ У 22.1-38383822-005:2016 продукція не призначена для сфери застосування згідно вимог Таблиці №1, п.1 Область застосування- використовується в якості захисного покриття згідно конструкції п15,таблиці 4 ДСТУ 4219 та призначена для захисту від підземної корозії зовнішньої поверхні сталевих трубопроводів.

У цій пропозиції ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ», у інформації про технічні і якісні характеристики предмета закупівлі Таблиця №1, у паспорті якості виробника №1/18-02, ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» запропонований матеріал – Стрічка ізоляційна холодного нанесення на полімерній основі з шаром бутумно-бутилкаучукового адгезиву AQUA ПРОТЕКТ (LP/PVH)1.6 покриття класу «В» згідно з п.15, таблиці 4 ДСТУ 4219-2003 – згідно наведених ТУ У 22.1-38383822-005:2016 даний матеріал не виробляється.

У паспорті якості виробника №1/18-02 виробника ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» заявлені показники випробувань згідно норм ТУ У 22.1-38383822-005:2016:

ТОВ «Слобожанська технологічна компанія»
(ЄДРПОУ 839382)

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №1/18-02
Сторінка 3 з 3

Адреса: м. Київ, вул. Миколаївська, 10/12
Телефон: (044) 252-12-12

Дата виготовлення: 2018.03.19
Місце виготовлення: м. Київ, вул. Миколаївська, 10/12
Виробник: ТОВ «Слобожанська технологічна компанія», м. Київ, вул. Миколаївська, 10/12, ЄДРПОУ 839382

| № | Назва показника | Вимоги | Результат випробування |
|----|---------------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Відносний вміст вологи | не більше 0,1% | 0,05% |
| 2 | Відносний вміст летючих речовин | не більше 0,1% | 0,05% |
| 3 | Відносний вміст бітуму | не менше 90% | 92% |
| 4 | Відносний вміст каучуку | не менше 10% | 12% |
| 5 | Відносний вміст полімеру | не менше 90% | 92% |
| 6 | Відносний вміст бітуму | не менше 90% | 92% |
| 7 | Відносний вміст каучуку | не менше 10% | 12% |
| 8 | Відносний вміст полімеру | не менше 90% | 92% |
| 9 | Відносний вміст бітуму | не менше 90% | 92% |
| 10 | Відносний вміст каучуку | не менше 10% | 12% |
| 11 | Відносний вміст полімеру | не менше 90% | 92% |
| 12 | Відносний вміст бітуму | не менше 90% | 92% |
| 13 | Відносний вміст каучуку | не менше 10% | 12% |
| 14 | Відносний вміст полімеру | не менше 90% | 92% |
| 15 | Відносний вміст бітуму | не менше 90% | 92% |
| 16 | Відносний вміст каучуку | не менше 10% | 12% |
| 17 | Відносний вміст полімеру | не менше 90% | 92% |
| 18 | Відносний вміст бітуму | не менше 90% | 92% |
| 19 | Відносний вміст каучуку | не менше 10% | 12% |
| 20 | Відносний вміст полімеру | не менше 90% | 92% |

Підпис: [підпис]
М.П. [печітка]

Дані показники не зазначені в ТУ У 22.1-38383822-005:2016 виробника, данні показники є перепечаткою тенічних вимог Замовника закупівлі.

Згідно з вимогами Замовника закупівлі у Додатку № 2 п.1 та Таблиці №1, Технічних вимог і якісних характеристик предмета закупівлі п.2 комплектація предмета закупівлі включає стрічку у комплекті з праймером. (Конструкція (стрічка+праймер) антикорозійна бітумно-полімерна покриття класу "В" згідно з п.15 табл.4 ДСТУ 4219-2003)

У цій пропозиції №1 від 19 березня 2018 року ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» пропонує до закупівлі тільки стрічку ізоляційну холодного нанесення на полімерній основі з шаром бутумно-бутилкаучукового адгезиву AQUA ПРОТЕКТ (LP/PVH)1.6 покриття класу «В» без зазначення праймеру.

Згідно наведених виробником ТУ У 22.1-38383822-005:2016 - ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» не виробляє ґрунтівку або праймер.

Виробником ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» не надані: ТУ У 20.3-38383822-001:2012 та паспорт якості на ґрунтівку або праймер.

В технологічному регламенті наданим виробником ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» - не відображений процес виготовлення ґрунтівки або праймера.

2.2. по пункту 6 Таблиці №1 Додатку №2 - Фасування ґрунтівки (праймеру) вагою нетто, кг від 40 до 60

Згідно Таблиці 1 Технічних вимог і якісних характеристик предмета закупівлі, п.6 - Фасування ґрунтівки (праймеру) вагою нетто, кг від 40 до 60 - Учасник не виробляє і не подає в складі цінової пропозиції заявлений матеріал, Учасником не надано підтверджуючих даних.

Звертаємо увагу, що Виробником ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» не надані: ТУ У 20.3-38383822-001:2012 на праймер або ґрунтівку.

Широка опціональність перерахованих способів фасування не підтверджує можливість виробника фасувати ґрунтівку або праймер згідно вимог Додатку №2, Таблиці №1 п.6.

2.3. по пункту 10 Таблиці №1 Додатку №2 - Основа стрічки виготовлена з полівінілхлориду.

Згідно із Додатком №2, Таблиця №1 п.10 Учасником не надано підтверджуючих даних.

Згідно ТУ У 22.1-38383822-005:2016 виробника, сторінка 11, він виробляє Герметик LT/PVH (стрічку з однією клейкою поверхнею, армованою полівінілхлоридною плівкою, довжиною 1-50 м, шириною 10-1000мм, товщиною герметика 1.0-5.0 мм. Застосовується для ізоляції трубопроводів, покрівлі, сантехнічних споруд, металевих, дерев'яних конструкцій і т.д).

Герметик у якого клейка поверхня армована полівінілхлоридною плівкою – не є предметом закупівлі – Плівкой ПВХ для ізоляції нафтогазопроводів в асортименті. (Конструкція (стрічка+праймер) антикорозійна бітумно-полімерна покриття класу "В" згідно з п.15 табл.4 ДСТУ 4219-2003)

2.4. по пункту 16 Таблиці №1 Додатку №2 - Температура крихкості мастичного (адгезивного) шару, не вище мінус 5°C.

Згідно із Додатком №2, Таблиця №1 п.16 Учасником не надано підтверджуючих даних.

ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» виходить з того, що згідно з ТУ У 22.1-38383822-005:2016, а саме на аркуші № 4 вказано, що матеріали герметизуючі можуть бути використані в різних кліматичних зонах при температурі експлуатації від мінус 60 до 120 градусів за Цельсієм.

Але температура експлуатації герметизуючого матеріалу від мінус 60 до 120 градусів за Цельсієм не має нічого суспільного з показником Температура крихкості мастичного (адгезивного) шару, якій згідно вимог Додатку №2, Таблиці №1 має бути не вище мінус 5°C. Учасником не надано підтверджуючих даних

2.5. по пункту 20 Таблиці №1 Додатку №2 - Грибостійкість, не більше 2 балів

Виробник не надав жодного підтверджуючого документу на відповідність даному показнику. Учасником не надано підтверджуючих даних.

2.6. по Сертифікатам відповідності

- Виробником ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» наданий Сертифікат відповідності UA.PN.104.0254-18 на стрічку герметизуючу марки «Герметик (LT/PVH) 1.6 та ґрунтовку(праймер) бітумно-каучукову «Мастика AQUA ПРОТЕКТ (МА) для антикорозійного захисту зовнішньої поверхні сталевих магістральних трубопроводів», але в ціновій пропозиції, інформації про технічні і якісні характеристики предмета закупівлі Таблиця №1, паспорті якості №1/18-02, ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА

КОМПАНІЯ» заявляє матеріал – Стрічка ізоляційна холодного нанесення на полімерній основі з шаром бітумно-бутилкаучукового адгезиву AQUA PROTEKT (LP/PVH)1.6

- В наданому Сертифікаті відповідності UA.PN.104.0254-18 не надано інформації згідно яких ТУ виробляється заявлена продукція.
- В наданому Сертифікаті відповідності UA.PN.104.0254-18 не надано підтвердження згідно вимог Додатку №2, Таблиці №1 Технічні характеристики та якісні характеристики предмета закупівлі, п.1, що матеріал придатний використовуватися в якості захисного покриття згідно конструкції п.15, таблиці 4. ДСТУ 4219 та призначена для захисту від підземної корозії зовнішньої поверхні сталевих трубопроводів
- В Сертифікаті відповідності UA.PN.104.0254-18 зазначено що від виданий на основі протоколу сертифікаційних випробувань.

В назві протоколу № 88-43с/П-630 від 26.03.18 року не відображено, що протокол розроблено для сертифікаційних випробувань, а являється тільки протоколом випробувань продукції та не може бути використаний в сертифікаційних цілях.

- Відповідно до протоколу випробувань № 88-43с/П-630 від 26.03.18 року проводились випробування стрічки герметизуючої марки "Герметик (LT/PVH)" та ґрунтовки (праймеру) бітумно-бутилкаучукового "Мастика AQUA PROTECT (M)-А".

Дата відбирання зразків: 19.03.2018 р.

Дата отримання зразків для випробувань: 20.03.2018 р.

Дата проведення випробувань: 20.03.18-26.03.18 (шість діб)

В Додатку № 2 до протоколу № 88-43с/П-630 від 26.03.18 року, в таблиці №1 п.6 зазначено показник «Перехідний питомий електричний опір покриття в 3%-му розчині NaCl за температури 20 *С через 100 діб витримки» згідно вище наданих даних Дата проведення випробувань: 20.03.18-26.03.18 (шість діб) - термін проведення випробувань для цього показника має бути **не менше 100 діб, тобто наданий протокол є фальсифікатом.**

У наданих Додатках № 1 та №2 до протоколу № 88-43с/П-630 від 26.03.18 року в таблицях 1 п.2 – визначення показників відбувалися з поліетиленовою стрічкою, а не з полівінілхлоридною як стверджує виробником ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ».

3. У порушення вимог Додатку №2 до документації ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» у складі тендерної пропозиції **не надало підтверджуючий документ (висновок Державної санепідеміологічної експертизи)** якості товару, вказаного Учасником у Таблиці №1 Додатку №2:

Виробником ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» наданий Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/6088 від 10.03.2017 року на об'єкт експертизи – Матеріали полімерні герметизуючі у вигляді стрічок, листів, шнурів, брикетів, згідно 22.1-38383822-005:2016 Матеріали полімерні герметизуючі. Технічні умови, **але не надано Висновка санітарно-епідеміологічної експертизи на ґрунтівку праймер.**

4. Замовником порушено вимоги пункту 14.9 **Порядку** закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 01.08.2017р. №497 (далі - **Порядок**).

Пунктом 14.9 **Порядку** передбачено, що Замовник у строк, що становить не більше двадцяти одного робочого дня з моменту закінчення електронного аукціону, здійснює аналіз пропозиції з найнижчою ціною на предмет відповідності Учасника встановленим кваліфікаційними вимогам.

Електронний аукціон був проведений 29.03.2018р., а Замовником рішення про визначення переможцем ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» було затверджено протоколом

акцепту пропозиції лише 04.05.2018р., тобто **на двадцять третій робочий день**, чим порушено вимоги п. 14.9 Порядку.

Враховуючи наведене вище, вважаємо, що Замовником *були порушені наступні принципи здійснення закупівель, встановлені пунктом 3.1 Порядку, а саме об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій процедури закупівлі.*

Пропозиція ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» не відповідає вимогам документації допорогової закупівлі. Натомість Замовник, визначаючи останнього переможцем закупівлі, необ'єктивно та упереджено провів оцінку його пропозиції.

Наявність порушених прав полягає у тому, що Скаржник є учасником відповідної процедури закупівлі та проаналізувавши документацію допорогової закупівлі всіх учасників, реально претендував на визнання його пропозиції як найкращої, натомість пропозицію ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ», з низкою порушень, було визнано найкращою.

На підставі вищевикладеного, керуючись пунктами 5.4 – 5.6, 7.2, 7.6, 7.7, 7.14 Положення про конфліктну комісію ПАТ «Укргазвидобування»,

ПРОСИМО:

1. Прийняти дану скаргу до розгляду.
2. Видати обов'язкові для виконання роз'яснення, якими **зобов'язати** Філію Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» ПАТ «Укргазвидобування» **призупинити** укладання договору про закупівлю з ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ».
3. Прийняти міри щодо усунення причин та умов, які сприяли порушенням, зазначеним у скарзі, та сформуванню обов'язкові для виконання роз'яснення, якими **зобов'язати** Філію Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» ПАТ «Укргазвидобування»:

- **скасувати рішення**, яке затверджено протоколом акцепту пропозиції процедури допорогової закупівлі УГСБМ №18(Т)-036 від 04.05.2018р. про визначення переможцем ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» допорогової закупівлі за - кодом 44170000-2 - Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами за тендерною документацією, затвердженою рішенням тендерного комітету (протокол № УГСБМ 18(Т)-036 від 15.03.2018 року), оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу <https://prozorro.gov.ua/> за № UA-2018-03-15-002053-с;

- об'єктивно та неупереджено розглянути пропозиції інших учасників допорогової закупівлі за - кодом 44170000-2 - Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами за тендерною документацією, затвердженою рішенням тендерного комітету (протокол № УГСБМ 18(Т)-036 від 15.03.2018 року), оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу <https://prozorro.gov.ua/> за № UA-2018-03-15-002053-с

Голова правління
ПРАТ «ОЗОМ»



П.Н. Косюга