

Вих. №: 30/10/18 (1) від 30.10.2018 р.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2018-09-24-002182-с
ID в Prozorro: 11d9d8d8b1c641fabf673c348436d79e

Процедура закупівлі: «39710000-2 Електричні побутові прилади: Лот № 1 – Кондиціонери (спліт-системи)».

Просимо переглянути Ваше рішення щодо визначення ТОВ «КОНВЕНТ-ХАРКІВ» переможцем закупівлі тому, що пропозиція учасника не **«не відповідає технічним та якісним характеристикам предмету закупівлі (лоту), встановленим документацією процедури закупівлі»** (п.9.1., розділ 9 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 01.08.2017 р. № 497), а саме:

1. Згідно технічних вимог тендерної документації (Додаток 2) всі кондиціонери повинні мати функцію «Автоматична функція **самоочищення заморозуванням**», проте запропоновані учасником кондиціонери **не мають** такої функції:
 - a. <https://ideaircon.com.ua/ru/products/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8/split-type-ac/isr-09hr-sa7-n1>;
 - b. <http://www.ideapro.com.ua/ru/products/bytovye-kondicionery/split-sistemy-onoff/ipa-36hrn1>.
2. Згідно технічних вимог тендерної документації (Додаток 2) позиція 2 «Кондиціонер (спліт-система) NEOCLIMA NS/NU-09АНЕw» за характеристиками виробника має потужність Q (хол./тепла) = 2,66 / 2,8 кВт, проте запропонований учасником кондиціонер IDEA ISR-09HR-SA7-N1 має **гірші** технічні характеристики: Q (хол./тепла) = 2,5 / 2,66 кВт.
 - a. <https://ideaircon.com.ua/ru/products/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8/split-type-ac/isr-09hr-sa7-n1>).

Всі вказані вище функції та технічні характеристики кондиціонерів підтверджені технічною документацією, яка була надана у тендерних пропозиціях учасників, а також сайтами виробників.

Враховуючи вищенаведене, просимо переглянути Ваше рішення щодо визначення ТОВ «КОНВЕНТ-ХАРКІВ» переможцем закупівлі і дискваліфікувати пропозицію цього учасника як таку, що **«не відповідає технічним та якісним характеристикам предмету закупівлі (лоту), встановленим документацією процедури закупівлі»** (п.9.1., розділ 9 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 01.08.2017 р. № 497).

З повагою,
Директор ТОВ «КЛІМАТ-МАЙСТЕР»



П.І. Резнік