



Вих. № 13-ю від 26.02.2019 р.

Центральна конфліктна комісія НАК «Нафтогаз України»

Скаржник: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компресорс Інтернешнл»
код ЄДРПОУ 33104260
04086, м. Київ,
вул. Петропавлівська, 54-А,
тел. 467-26-00
kiev@compressors.ua

Замовник: АТ "Укргазвидобування"
в особі філії Бурове управління "Укрбургаз"

Закупівля
УБГ18Т-288 Дизель електростанція 200-275 кВА
UA-2018-12-14-002789-с

Скарга на рішення УБГ18Т-288 від 21.02.2019 р. про відхилення пропозиції учасника торгів

ТОВ «Компресорс Інтернешнл» учасник закупівлі УБГ18Т-288 від 14.12.2018 року UA-2018-12-14-002789-с.

Пропозицію ТОВ «Компресорс Інтернешнл» з найнижчою ціною 23 840 753,00 гривень при бюджеті 31 168 733,00 грн. було відхилено протоколом Замовника УБГ18Т-288 від 21.02.2019 р.

Причиною відхилення було вказано, що учасник запропонував 19 дизель електростанцій з однаковою потужністю, що суперечить технічному завданню. В пакеті документів відсутня інформація щодо технічних характеристик товару.

ТОВ «Компресорс Інтернешнл» не погоджується із рішенням Замовника, оскільки в протоколі відхилення Замовником не зазначено, у чому саме пропозиція Скаржника суперечить технічному завданню, не зазначено пункт, розділ документації, вимогам якої не відповідає документація Учасника.

Приймаючи рішення Замовник торгів неправомірно застосував п. 9.1. Порядку закупівель, так як на думку ТОВ «Компресорс Інтернешнл» його тендерна пропозиція **відповідає кваліфікаційним вимогам**, а саме:

1. Згідно вимог *Додатку № 2 Технічні вимоги* до предмету закупівлі ставились вимоги до потужності дизельних генераторів не менше 275кВА в кількості 17 штук, а також дизель електростанцій не менше 200кВА в кількості 2 штуки.

У складі тендерної пропозиції (лист № 18 від 14.01.2019 р.) Скаржник запропонував 19 дизельних електростанцій моделі JCB G275QX (Великобританія) різної комплектації з однаковими технічними характеристиками **потужності**:

Номинальна (основна) потужність 200кВт/250кВА
Максимальна (резервна) потужність 220кВт/275кВА.

Запропонована модель дизельного генератора JCB G275QX по потужності цілком відповідає технічному завданню Замовника, як на дизель електростанцію потужністю 275 кВА так і на дизель електростанцію потужністю 200 кВА. Оскільки потужність генератора вимагалась **(не менше)** величини встановленої в технічних вимогах.

Також звертаємо увагу комісії, та той факт, що Замовником згідно Додатку № 2 технічних вимог вимагались генератори з певним чітким переліком виробників двигунів, тому ТОВ «Компрессорс Інтернешнл» запропонував всі 19 генераторів з двигуном Scania (Швеція) у відповідності до вимог технічного завдання.

Таким чином, запропоновані дизель генератори JCB G275QX в кількості 19 штук **повністю** відповідають заявленим технічним вимогам.

2. Відповідно до п.7 Технічних критеріїв кваліфікації Додаток № 1 Учасник зоб'язаний надати документ, що підтверджує технічні характеристики Товару, а саме: *«Копія зразку паспорту на товар (предмет закупівлі). Якщо паспорт на даний предмет закупівлі виробником не передбачено, то копію документу від виробника (інформлисту) на товар (предмет закупівлі) з зазначенням технічних характеристик та повної назви.»*

У складі тендерної пропозиції ТОВ «Компрессорс Інтернешнл» було надано два паспорти на модель JCB G275QX із зазначенням всіх технічних характеристик та відповідної комплектації, а також лист № 18 від 14.01.2019 р. з технічними вимогами. Тобто Скаржником було виконано вимоги стосовно надання документів, що містять інформацію про технічні характеристики запропонованих до закупівлі дизель-генераторів.

Зазначаємо, що запропоновані ТОВ «Компрессорс Інтернешнл» генератори повністю відповідають встановленим технічним вимогам і якісним характеристикам тендерної документації, а пропозиція містить у своєму складі інформацію про технічні параметри (характеристики) Товару, тому вважаємо, що пропозицію ТОВ «Компрессорс Інтернешнл» відхилено **неправомірно.**

На підставі наведеного **наполягаємо** рекомендувати тендерному комітету «Укрбургаз» філії АТ «Укргазвидобування» скасувати рішення тендерного комітету про відхилення пропозиції ТОВ «Компрессорс Інтернешнл» Протокол УБГ18Т-288 від 21.02.2019 р. та розглянути пропозицію ТОВ «Компрессорс Інтернешнл» більш детально.

Додатки містяться у складі тендерної пропозиції, а саме лист № 18 від 14.01.2019 року та паспорти на генератор.

Директор



Павлов О.Л.