

成績表
TEST CERTIFICATE

製品名称 絶対圧力伝送器
PRODUCT NAME Absolute Pressure Transmitter

タグ No.

TAG NO.

形名

スタイル

MODEL EJX610A-JCS7N-019DL/KF22/Z

STYLE S1

手配 No.

計器番号

ORDER NO.

SERIAL NO.

測定範囲

外観

MEASURING RANGE 0 - 5.5 MPa

APPEARANCE

良、GOOD

入出力特性 INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS

許容差 ACCURACY : ± 0.025 % of span

入力 INPUT 圧力 PRESSURE (MPa)	基準値 DESIRED (mA)	出力 OUTPUT	
		誤差 ERROR (of span)	
		↓ 上昇 INC. (%)	↑ 下降 DEC. (%)
0.0027	4.008	-0.001	-0.001
2.7500	12.000	-0.007	-0.005
5.5000	20.000	+0.006	

項目	ITEM	結果 RESULT
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	出力端子(+,-端子間短絡)-GND OUTPUT TERM. (BETWEEN +&- TERM. SHORTED)-GND 20MΩ/500 V DC	良、GOOD
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	出力端子(+,-端子間短絡)-GND OUTPUT TERM. (BETWEEN +&- TERM. SHORTED)-GND 500V AC/ 1 min	良、GOOD
内蔵指示計 INTEGRAL INDICATOR	許容差(入出力特性許容差)+(±0.1%) ACCURACY (INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS ACCURACY)+(±0.1%)	良、GOOD
プロセス接続口 PROCESS CONNECTION	HIGH 1/2 NPT male LOW =====	良、GOOD
配線接続口 CONDUIT HOLE	Two M20 × 1.5 and PLUG	良、GOOD
I/F 寸法検査 I/F DIMENSIONAL CHECK	オリフィス口径 ORIFICE BORE SIZE	=====
通信機能 COMMUNICATION FUNCTION	検査基準参照 REFER TO INSPECTION STD.	良、GOOD
ステータス接点出力 STATUS OUTPUT	検査基準参照 REFER TO INSPECTION STD.	=====

NOTES

日付

DATE 2019-01-22

室内温度・湿度

AMBIENT TEMP.&HUM. 25℃ & 32%

検査者

INSPECTOR S.Mochizuki

承認者

APPROVED BY A.Taniguchi

A-T

YOKOGAWA ◆

QIC 01C26A01-01
Ed3:Oct. 2009