

ТОВ
«ПРОМСТРОЙТЕХ»

Адреса: 87515, м. Маріуполь, вул. Торгова, 80.
Тел. +380503280730; +380985415075;
e-mail: promstroiteh@gmail.com
Р/рах № UA493354290000026008054008600
в філії КБ "Приватбанк" м. Маріуполя,
МФО 335429; ЄДРПОУ 32035741

09.11.2019 р. №603

на _____ від _____ р.

Голові конфліктної комісії АТ
"Укргазвидобування"

А.В. Жданову.

Копія: Голові тендерного комітету АТ
"Укргазвидобування" в особі філії

"Шебелинкагазвидобування"

Код ЄДРПОУ 00153146

Юридична адреса: 64250, Україна, Харківська
область, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9

Назва закупівлі: ШГВ19Т-148 31210000-1 Електрична
апаратура для комутування та захисту електричних кіл
(Електрична апаратура для комутування та захисту
електричних кіл в асортименті) Ідентифікатор закупівлі:
UA2019-07-04-000867-b.

Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення
процедури закупівлі: ШГВ19Т-148 від 04.07.19р.

СКАРГА 1.

Підстави подання скарги

2019-11-08 р. в системі публічних закупівель «Prozorro» був розміщений ПРОТОКОЛ вибору переможця допорогової закупівлі № ШГВ19Т-148 від 07.11.2019р.

2. Обґрунтування наявності порушених прав.

Продукція, яка запропонована МП "АВІ" в формі ТОВ не відповідає вимогам додатку 2 до документації процедури закупівлі (технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю), а саме:

1) Згідно технічної документації необхідно було запропонувати автоматичні вимикачі (або еквівалент)

Поз. 21 Вимикач автоматичний 25А **12Ін** 400АС

Поз. 22 Вимикач автоматичний 40А **12Ін** 400АС

Поз. 23 Вимикач автоматичний 63А **12Ін** 400АС

МП "АВІ" в формі ТОВ запропоновано автоматичні вимикачі ВА77-1-63, ВА77-1-125, ВА77-1-250. Згідно інформації з офіційного сайту ТМ «Electro» чутливість миттєвого розчеплювача знаходиться в **діапазоні** від **8-12 Ін** або **3-5 Ін**. Оскільки замовником зазначено потребу в обладнанні яке має точне налаштування розчеплювача на **12Ін**, а не спрацювання у діапазоні від **8-12 Ін**, автоматичні вимикачі не відповідають вимогам тендерної документації

2) поз. 18. Вимикач автоматичний ЗР 18А відключна здатність 15кА, діапазон уставки **13-18А** -5шт МП "АВІ" в формі ТОВ запропоновано Вимикач автоматичний АЗД1-32, 14А-20А (15 кА). У відповідному автоматичному вимикачі відсутня можливість установки на струм **13А**, що в свою чергу суперечить тендерній документації.

3) поз. 33. Пост управління КУ-91 **1Exd2BT5** У2 або еквівалент -10шт.

В наданому МП "АВІ" в формі ТОВ сертифікаті на Пости керування типу ПУВ відсутній ступінь вибухозахисту 1Exd2BT5.

Натомість МП "АВІ" в формі ТОВ пропонує обладнання із вибухозахистом ступеню II 2G Ex eb db ІІС Т6 Gb, яким неможливо замінити обладнання зі ступенем вибухозахисту IExd2BT5. (порівняльна таблиця вибухозахисту див. табл.)

Ступінь вибухозахист згідно вимог тендерної документації	Рівень вибухозахисту, який запропоновано МП "АВІ" в формі ТОВ
<p>IExd2BT5 Зона класу 1- зона, в якій існує вірогідність наявності вибухонебезпечної газової суміші у нормальних умовах експлуатації До цієї групи відноситься обладнання яке використовується в підземних виробках шахт, рудників та наземних будівлях, які небезпечні по рудничому газу та возненебезпечному пилу.</p>	<p>II 2G Ex eb db ІІС Т6 Gb Зона класу 2- Зона, у якій маловірогідна наявність вибухонебезпечної газової суміші у нормальних умовах, якщо вона і виникає то рідко та існує дуже короткий проміжок часу. До цієї групи відносять обладнання внутрішньої та зовнішньої установки, яке призначене для потенційно вибухонебезпечного середовища, крім підземних виробітків шахт, рудників та наземних будівель., які небезпечні по рудничому газу та возненебезпечному пилу.</p>
<p>IExd2BT5 d- внутрішня констукція витримує внутрішній вибух газоповітряної суміші та не поширює достатні кількості енергії для зовнішнього вибуху</p>	<p>II 2G Ex eb db ІІС Т6 Gb eb – конструкція не забезпечує вибухозахист при внутрішніх вибухах газоповітряної суміші.</p>
<p>IExd2BT5 ІВ – допустима безпечна експериментальна максимальна щілина більше 0,5 до 0,9мм</p>	<p>II 2G Ex eb db ІІС Т6 Gb ІІС – допустима безпечна експериментальна максимальна щілина до 0,5мм</p>

Таким чинном пости керування типу ПУВ не тільки не відповідають технічним вимогам замовника, а і їх використання в умовах розрахованих на обладнання зі ступенем захисту IExd2BT5 суперечить законодавству України та вимогам безпеки виробництва.

3. Вимоги оскарження та їх обґрунтування

На підставі вищевказаного просимо.

1. Прийняти скаргу до розгляду.
2. Відмінити ПРОТОКОЛ вибору переможця допорогової закупівлі № ШГВ19Т-148 від 07.11.2019р.
3. Відхилити пропозицію Учасника МП "АВІ" в формі ТОВ як таку, що не відповідає вимогам Технічного завдання згідно Тендерної документації допорогової закупівлі № ШГВ19Т-148 від 04.07.2019-р

Директор

ТОВ «Промстройтех»



(Підпис)