

Провідна українська компанія з комплексного забезпечення підприємств контрольно-вимірювальними приладами і автоматикою  
Вих: №012/УПП від 09.01.2020 р.

**Голові Тендерного комітету  
філія «УГВ-Сервіс»  
АТ «Укргазвидобування»**

ТОВ «СП Укрпромпоставка» наполягає на відхиленні пропозиції ТОВ «ЗАВОД МАНОМЕТР» ЛОТ 2, як таку, що не відповідає технічним вимогам тендерної закупівлі УГВ-Сервіс 19Т-143\_код 38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів\_(Манометри в асортименті або аналог з характеристиками не гірше).

ТОВ «ЗАВОД МАНОМЕТР» надало в складі своєї пропозиції Сертифікат перевірки типу №UA.TR.113-0235-18 Національного наукового центру «Інститут метрології». За позицією 3 Переліку в Лоті № 2 вимагався манометр ДМ2010СгУ2 або аналог з характеристиками не гірше з температурою зовнішнього середовища для застосування: -70 °С +50 °С. Згідно із файлом пропозиції ТОВ «ЗАВОД МАНОМЕТР» «технічна частина лот 2.pdf» температура зовнішнього середовища для застосування: -70 °С +50 °С, але в Сертифікаті перевірки типу № UA.TR.113-0235-18 (сторінка 7 таблиця 2) зазначено, що для манометра ДМ2010Сг діапазон робочих температур від мінус 60 °С до 70 °С. Учасником ТОВ «ЗАВОД МАНОМЕТР» надано суперечливу інформацію в технічних вимогах тендерної пропозиції.

Посилаючись на Протоколи відхилень № УГВ-Сервіс 19Т-143 Лот № 2/1 від «30» грудня 2019 р. та «03» січня 2020 р. де зазначено, що:

*«Манометри належать до засобів вимірювальної техніки, сфера застосування яких знаходиться в площині законодавчо регульованої метрології, тобто визначальним об'єктивним документом для оцінки та підтвердження технічних характеристик приладів є Сертифікат перевірки типу, виданий незалежним призначеним органом з оцінки».*

Таким чином, ТОВ «ЗАВОД МАНОМЕТР» в складі пропозиції надано інформацію про технічні характеристики запропонованих приладів, яка є недостовірною, оскільки:

- за позиціями №№ 5, 6, 7 Переліку в Лоті № 2: «заповнення поліметилсілоксановою рідиною ПМС-300 (ПМС-300)» в Сертифікаті №UA.TR.113-0235-18 **інформація стосовно означеної технічної характеристики відсутня.**
- за позиціями №№ 5, 6, 7 Переліку в Лоті № 2: «температура зовнішнього середовища температура – 45 °С + 70 °С» в Сертифікаті №UA.TR.113-0235-18 від мінус 50 °С + 70 °С. Учасником надано суперечливу інформацію в Технічних вимогах
- за позиціями №№ 5, 6, 7 Переліку в Лоті № 2: «кліматичне виконання УХЛ1» в Сертифікаті №UA.TR.113-0235-18 **інформація стосовно означеної технічної характеристики відсутня.**

**ТОВ «СП Укрпромпоставка» - офіційний дилер ведучих виробників:**

- Honeywell - датчики тиску, рівноміри, витратоміри, газоаналізатори, регістратори
- НПП УАМ, Україна - манометри.
- Sika, Германия – прилади контролю та калібрувальна техніка
- НПК ВИП, РФ – малогабаритні датчики тиску
- Теплоконтроль, РФ – термометри манометричні ТКП

- ПКП Чебоксарыэлектропривод, РФ – механізми МЕО, МЕОФ
- Електротермометрия, Україна - термоперетворювачі
- Тера, Україна - датчики температури
- РОСС, Україна - газоаналізатори
- Промприлад, Україна - дифманометри; лічильники газу
- СКБ Приборы и системы, РФ – вимірювання тиску і рівня
- Автоматика, Воронеж - засоби автоматизації

підприємство ТОВ "СП Укрпромпоставка" надає услуги з ремонту вимірювальної техніки





Провідна українська компанія з комплексного забезпечення підприємств контрольно-вимірювальними приладами і автоматикою

4. за позиціями №№ 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 Переліку в Лоті № 2: «корпус сталь» в Сертифікаті №UA.TR.113-0235-18 **інформація стосовно означеної технічної характеристики відсутня.**
5. за позицією №3 Переліку в Лоті № 2: «корпус алюмінієвий сплав» в Сертифікаті №UA.TR.113-0235-18 **інформація стосовно означеної технічної характеристики відсутня.**
6. за позиціями №№ 5, 6, 7, 15 Переліку в Лоті № 2: «корпус нержавіюча сталь» в Сертифікаті №UA.TR.113-0235-18 **інформація стосовно означеної технічної характеристики відсутня.**
7. за позиціями №№ 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 Переліку в Лоті № 2: «Трубка Бурдона – залізонікелевий сплав; механізм – нержавіюча сталь, сталь 08КП; тримач – сталь або мідний сплав» в Сертифікаті №UA.TR.113-0235-18 **інформація стосовно означеної технічної характеристики відсутня.**
8. за позиціями №№ 5, 6, 7, 15 Переліку в Лоті № 2: «Трубка Бурдона – залізонікелевий сплав; механізм – нержавіюча сталь; тримач – нержавіюча сталь» в Сертифікаті №UA.TR.113-0235-18 **інформація стосовно означеної технічної характеристики відсутня.**

На підставі вищевикладеного, просимо відхилити пропозицію ТОВ «ЗАВОД МАНОМЕТР» ЛОТ 2, як таку, що не відповідає технічним вимогам тендерної закупівлі УГВ-Сервіс 19Т-143\_код 38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів\_(Манометри в асортименті або аналог з характеристиками не гірше) та скасувати закупівлю для лоту 2, бо технічні характеристики манометрів завищені і обладнання усіх учасників не відповідають вимогам тендерної закупівлі.

Генеральний директор



Паславський С. В.

**ТОВ «СП Укрпромпоставка» - офіційний дилер ведучих виробників:**

- Honeywell - датчики тиску, рівноміри, витратоміри, газоаналізатори, регістратори
- НПП УАМ, Україна - манометри.
- Sika, Германия – прилади контролю та калібрувальна техніка
- НПК ВИП, РФ – малогабаритні датчики тиску
- Теплоконтроль, РФ – термометри манометричні ТКП

- ПКП Чебоксарыэлектропривод, РФ – механізми МЕО, МЕОФ
- Електротермометрия, Україна - термоперетворювачі
- Тера, Україна - датчики температури
- РОСС, Україна - газоаналізатори
- Промприлад, Україна - дифманометри, лічильники газу
- СКБ Приборы и системы, РФ – вимірювання тиску і рівня
- Автоматика, Воронеж - засоби автоматизації

підприємство ТОВ "СП Укрпромпоставка" надає услуги з ремонту вимірювальної техніки