



Мале підприємство «АВІ»

у формі товариства з обмеженою відповідальністю
код ЄДРПОУ **19415270**
Україна, 08153 м.Боярка,
Київська обл. вул. Білогородська 45 / 126
Факт. адреса: 03680 м.Київ, вул.Виборзька,99
тел./факс +38- (044) 502 – 68 - 31
Е – mail: mpavitov@ukr.net
www.mpavi.kiev.ua

Вих.№ 1 від 17 лютого 2020 р.

Голові конфліктної комісії АТ
"Укргазвидобування" А.В. Жданову.

Копія: АТ "Укргазвидобування" в особі філії
"Укргазспецбудмонтаж"

Код в ЄДРПОУ 33601981

Юридична адреса:

63303, Україна, Харківська область, Харьков,
Харьковская обл., г. Красноград, ул.
Украинская, б.45

Назва закупівлі: УГСБМ19Т-136_31210000-1 -
Електрична апаратура для комутування та
захисту електричних кіл (Електрична апаратура
для комутування та захисту електричних кіл в
асортименті). ЛОТ 2

Ідентифікатор закупівлі UA-2019-12-28-
001800-с Відповідальної за процедуру
допорогових закупівель А.М. Гладковой

СКАРГА

1. Підстави подання скарги

17.02.2020 р. в системі публічних закупівель «Prozorro» була розміщена відповідь на нашу Скаргу №1 від 12.02.2020 р. в тендері УГСБМ19Т-136_31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл в асортименті). ЛОТ 2. Ідентифікатор закупівлі UA-2019-12-28-001800-с. Замовник в своїй відповіді зазначив, що ТОВ "ПРОМСТРОЙТЕХ" (код ЄДРПОУ 32035741) надав документи до Тендерної пропозиції згідно умов Додатка №1 до документації процедури закупівлі/ КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЇ (Технічні) п.2.

МП «АВІ» у формі ТОВ не може погодитись з цим рішенням Замовника. Вважаємо вказане рішення неправомірним та таким, що прийняте з грубим порушенням «Наказу» про Порядок здійснення допорогових закупівель, принципу об'єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, порушує права та інтереси учасників закупівлі, у тому числі права та інтереси МП «АВІ» в формі ТОВ, оскільки оцінка пропозицій усіх учасників процедури закупівлі повинна здійснюватися замовником на рівних умовах з дотримання вимог «Наказу» та принципів не дискримінації учасників виходячи з наступного.

2. Обґрунтування наявності порушених прав

Компанія ТОВ "ПРОМСТРОЙТЕХ" (код ЄДРПОУ 32035741) при подаче своєї пропозиції до Тендера допорогових закупівель УГСБМ19Т-136_31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл в асортименті). ЛОТ 2 Ідентифікатор закупівлі UA-2019-12-28-001800-с порушив умови закупівлі п.4, розділу III Тендерної документації, а саме: **Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції процедури закупівлі, документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.**

Замовник в Тендерної документації зазначає вимоги до якості: Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДСТУ. Тобто. Замовник вимагає підтвердження якості товару що постачається. Учасник процедури Закупівлі повинен

надати докази (офіційний документ) про підтвердження відповідності продукції, що постачається вимогам ДСТУ. Таким доказом є проведення іспитів відповідності продукції, що постачається технічному регламенту згідно «Закону України Про технічні регламенти та оцінку відповідності» № 2496-VIII від 10.07.2018.

В Додатку 2 «Технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю» зазначено, що ящики ЯРП та ЯПРП повинні мати захист IP54.

№ п/п	Найменування продукції, повна її характеристика, ДЕСТ*	Од. вим.	Кіл-сть
Лот №2			
1	Вимикач роз'єднувач ВР32И, 250А без оболонки, або аналог.	шт	10
2	Ящик силовий з розривним рубильником ЯРП -400А. IP54 або аналог	шт	10
3	Ящик з перекидним рубильником ВР32И, 400А.380/660В, IP54 або аналог	шт	6
4	Ящик з перекидним рубильником ВР32И, 630А.380/660В, IP54 або аналог	шт	4
5	Роз'єднувач РЛД-10Б/400У1 з приводом поворотного типу, зовнішньої установки, або аналог	шт	2

В запропонованій Пропозиції та зазначеній в Специфікації до Тендерної пропозиції ТОВ "ПРОМСТРОЙТЕХ" запропонував вироби які не мають ступень захисту IP54. Електротехнічне обладнання зі ступенем захисту IP54 (захист від пилу і бризок води) може експлуатуватися на вулиці, крім місць прямого впливу струменів води, а також в приміщенні з підвищеною вологістю. Тобто, всі отвори які є в металоконструкції ЯРП або ЯПРП або інші вироби має бути захищені герметичним ущільнювачем (гума, силікон або інше).

Конструкція ЯРП-400 IP54, ЯПРП-400 IP54 та ЯПРП-630 повинна мати гумовий ущільнювач зі внутрішньої сторони (кільце-прокладка), яка підкладається під внутрішній фланець зі сторони валу.

Ось, яка рухає вал рубильника має всередині гумову заглушку. Ось для виконання IP54 та IP67 має циліндричну форму, а для іншого виконання – штамповка.

На саму ось надягається кільце (гумовий сальник), яке затискається внутрішнім фланцем. Зовнішня сторона має такий самий вигляд, що и в металоконструкції IP31.

Знизу в отвори металоконструкцій ЯРП або ЯПРП (кабельні отвори) вставляють гумові ущільнювачі (додаються окремо в комплекті для IP54)

Дверцята мають поліуретановий ущільнювач, який нанесено автоматичною лінією (застигаюча рідина).

Ящики силові ЯРП-400 IP54, ЯПРП-400 IP54 та ЯПРП-630, які запропонував ТОВ «Промстройтех» в своїй Ціновій пропозиції, не відповідає технічним вимогам Замовника. А саме. Ступень захисту цих ящиків силових ЯРП та ЯПРП не є IP54, а має захист IP31. Присутність ущільнювача на дверцятах не є ознакою ступені захисту IP54. Захисту ящиків зі сторони валу IP54 не має. ФОП «Лукаш І.П.» не є виробником ящиків силових ЯРП-400 IP54, ЯПРП-400 IP54 та ЯПРП-630. З відкритих джерел ми отримали витяг з ЕДР ФОП «Лукаш І. П.». Основним видом діяльності є: Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Тобто ні якого виробництва він не має. Кожне підприємство (виробник) електротехнічної продукції зобов'язане виконати «Закон України Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (ст. 2 п. 2,3, ст. 11, ст. 25, ст. 28). ФОП «Лукаш І.П.» надав ТОВ «Промстройтех» лист з інформацій що це Паспорт («ПАСПОРТ ЯРП-400 IP54», «ПАСПОРТ ЯПРП-400 IP54» та «ПАСПОРТ ЯПРП-630 IP54».) Ні яких ознак виробництва він не надав: ні адреси виробничих площ, ні підпису Лукаш І.П. В цьому листі ФОП «Лукаш І.П.» вказав відповідність стандартам

України тільки комплектуючих. Відповідність стандартам самого виробу ЯРП або ЯПРП в нього не має. Це має бути підтверджено Протоколом іспитів у:

- призначених органів;
- визнаний незалежний організацій
- акредитований випробувальної лабораторії виробників (яка повинна бути акредитованою національним органом України з акредитації на виконання подібного виду діяльності). Також в паспортах ящиків силових ЯПРП-400 IP54 та ЯПРП-630 **не вказано** які саме вимикачі-роз'єднувачі використані: **розривні чи перекидні?** Згідно вимогам Замовника в Додатку 2 Тендерної документації «Вимоги до якості: Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДЕСТам, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом якості або паспортом з відміткою ОТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару». Обов'язкова сертифікація в Україні відмінена але виробник повинен підтвердити якість товару у відповідності Державним стандартам України (Протокол іспитів). При цьому виробник товару зобов'язане виконати ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 (заповнити та надати «Декларацію постачальника про відповідність» де повинно бути вказано № Протоколу іспитів та кім цей іспит проведено).

ТОВ «Промстройтех» в своїй Ціновій пропозиції запропонував п.5: «Роз'єднувач РЛНД10/400У1 з приводом ПР10». Замовник в технічному завданні вимагав: «Роз'єднувач РЛНД-10Б/400У1 з приводом поворотного типу, зовнішньої установки, або аналог». Запропонований Роз'єднувач РЛНД10/400У1 з приводом ПР10 не є «Аналогом» тому що літера «Б» вказує на «посилене виконання ізоляції» (використовується інший опорний ізолятор). В доданому паспорті також виконання без літери «Б». Це свідчить про те що запропонований «Роз'єднувач РЛНД10/400У1 з приводом ПР10» не має «посиленого виконання ізоляції» та не відповідає Технічним вимогам Додатку 2 Тендерної документації. 01 лютого ТОВ «Промстройтех» додав до своїй Тендерної пропозиції виправлені: Цінову пропозицію, Додаток 2 Технічні вимоги та додав паспорт виробу РЛНД-10Б/400У1. Але це порушенням умов проведення тендера. Учасник подав в Ціновій пропозиції РЛНД-10/400У1, потім замінив його іншим. МП «АВІ» у формі ТОВ вважає, що Замовник таким чином порушив права на об'єктивну та неупереджену оцінку нашої пропозиції. Адже МП «АВІ» у формі ТОВ подав Тендерну пропозицію згідно умов Тендерної документації и виконав всі умови Замовника. МП «АВІ» у формі ТОВ вважає, що Замовник неправомірно визначив переможцем Компанію «ТОВ «Промстройтех», чим порушив процедуру закупівлі та прийняття рішення.

МП «АВІ» у формі ТОВ категорично не згоден з тим, що будь який «лист», наданий учасником торгів може бути визнано та зараховано як документ до Тендерної пропозиції. Є Закони України які повинні дотримуватись та виконувати всі учасники торгів.

3. Вимоги оскарження та їх обґрунтування

На підставі вищевказаного **просимо:**

1. **Відмінити рішення** про визнання переможцем Компанію «ТОВ «Промстройтех» в тендері допорогових закупівель УГСБМ19Т-136_31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл в асортименті). ЛОТ 2 Ідентифікатор закупівлі UA-2019-12-28-001800-с
2. Зробити запит до компанії «ТОВ «Промстройтех», Згідно розділу III п. 1 (Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію

такого Учасника.) стосовно надання документів про підтвердження відповідності Технічному регламенту товару (ЯРП та ЯПРП) що пропонується до постачання та надати документи, які підтверджують статус ФОП «Лукаш І.П.» як виробника.

Додатки.

1. Фото1 та Фото2 ящика ЯРП IP54
2. Креслення ВР32 IP54.
3. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». (Копія)
4. ДСТУ (ISO/IEC) 17050-1:2006 (копія)
5. Витяг ЕДР ФОП «Лукаш І.П.»

Директор



В.І.Аніпир