



Вих. №59 від 17.02.2020 р.

Голові Тендерного комітету  
ПАТ “Укргазвидобування”

### Оскарження відхилення пропозиції

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інжиніринг-Компані» приймали участь у процедурі закупівлі № 19Т-160 від 31.12.2019р. на закупівлю 31520000-7 – Світильники та освітлювальна арматура.

По закінченню аукціону наша цінова пропозиція по Лоту №1 – Світильники та прожектори в асортименті, визнана найнижчою з запропонованих. Але після завантаження в Систему зниженої кінцевої цінової пропозиції і розгляду кваліфікації, нами було отримано Протокол відхилення пропозиції № 19Т-160 від 13.02.2019р. по Лоту №1, оскільки пропозиція Учасника не відповідає вимогам документації допорогової закупівлі.

Вважаємо, що рішення тендерного комітету, оформленого протоколом № 19Т-160 від 13.02.2019р. є незаконним, оскільки наша пропозиція цілком і повністю відповідала умовам тендерної документації, тож підстав для відхилення нашої пропозиції не було. А саме по пунктам:

1. Копії декларацій (сертифікатів) про відповідність предмету закупівлі вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання на позиції 1-6,8-10. Наступні документи були надані у повному обсязі: Сертифікат відповідності №UA.1O276.260.02-19 від 17.09.2019р. з Додатками №1,2,3; Сертифікат відповідності №UA0.YT.080207-19 від 02.08.2019р. з Додатками №1,5,16.
2. Копії декларацій (сертифікатів) про відповідність предмету закупівлі вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання на позиції 1-6,8-10. Наступні документи були надані у повному обсязі: Сертифікат відповідності №UA.1O276.260.02-19 від 17.09.2019р. з Додатками №1,2,3; Сертифікат відповідності №UA0.YT.080207-19 від 02.08.2019р. з Додатками №1,5,16.



з. Копію сертифікату/реєстраційного свідоцтва ISO 9001:2015, заводу виробника позицій закупівлі 7,9,10. Запропонована нами продукція позицій закупівлі 7,9,10 відповідає вимогам ISO 9001, сертифікати/реєстраційні свідоцтва заводів виробників додаються. Данні документи помилково не були завантажені в Систему. Також встановлено невідповідність технічному завданню окремих позицій закупівлі:

№5 Кліматичне виконання згідно паспорту на світильник УХЛ4 не відповідає технічному завданню. Дана позиція відповідає кліматичному виконанню УХЛ4, що підтверджується у Додатку 2 (пункт 53) до Сертифікату відповідності №UA.1O276.260.02-19 від 17.09.2019р.

№7 Згідно технічного паспорту запропоновані світлодіодні лампи для світильника не відповідають технічному завданню, а саме параметрам світловий потік та світловіддача. Замість запропонованих нами ламп - EUROLAMP LED Лампа Т8 скло 24W 4000K (25) (LED-T8-24W/4000(скло)) у світильники будуть встановлені інші лампи - EUROLAMP LED Лампа Т8 скло серія NANO 24W 4000K (30) (LED-T8-24W/4000(nano)) з світловим потоком 2220Лм без збільшення ціни.

№8 Кліматичне виконання згідно паспорту на світильник УХЛ4 не відповідає технічному завданню. Вага виробу не відповідає технічному завданню. Дана позиція відповідає кліматичному виконанню УХЛ4, що підтверджується у Додатку 3 (пункт 100) до Сертифікату відповідності №UA.1O276.260.02-19 від 17.09.2019р.

№9 Згідно технічного паспорту запропонований світильник не відповідає технічному завданню, а саме параметрам світловий потік, світловіддача. Вага запропонованого світильника складає 2,4кг., але з урахуванням того, що світильник кріпиться до опорної поверхні за допомогою шурупів, дане відхилення не є критичним.

№9 Згідно технічного паспорту запропонований світильник не відповідають технічному завданню, а саме параметрам світловий потік та світловіддача. Також не є можливим перевірити вібростійкість світильника та чи є в комплекті поворотна ліра. Згідно наданого паспорту виробу (етикетки) світловий потік



БЕЗОПАСНОСТЬ  
АВТОМАТИЗАЦИЯ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

**ИНЖИНИРИНГ**  
КОМПАНИ

ул. Костенко, 11, оф. 25  
г. Кривой Рог,  
Украина 50027

тел./факс +38 (056) 401 97 97  
e-mail: debtkr@gmail.com  
www.tzi.net.ua

складає 25000Лм, що відповідає технічному завданню.  
Вібростійкість конструкції світильника відповідає групі механічного виконання М1, поворотна ліра є в комплекті.  
№10 Згідно технічного паспорту запропонований світильник не відповідає технічному завданню, а саме параметрам світловий потік та світловіддача. Також не є можливим перевірити криву сили світла та вібростійкість світильника.  
При колірній температурі 4500К світловий потік становитиме 24700Лм, що відповідає технічному завданню.  
Вібростійкість конструкції світильника відповідає групі механічного виконання М1, крива сили світла – Ш.

На підставі вищезазначеного вважаємо, що наша тендерна пропозиція цілком і повністю відповідає умовам тендерної документації, а отже необхідним є скасування Протоколу відхилення пропозиції **№ 19Т-160 від 13.02.2019р.** засідання тендерного комітету та визнання нас переможцем закупівлі.

Вважаємо, що даний тендер був прописаний під конкретного виробника – ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА», що підтверджується технічними характеристиками і світлинами світильників у технічних вимогах, що є порушенням прав інших виробників ті їх представників. А це заперечує принципам прозорості та рівних прав усіх учасників ринку.

**Директор ТОВ «Інжиніринг-Компані»**



**Ю.П. Гере**