

АТ «Укргазвидобування»
 УПГК

 Шебелинське відділення з переробки газового конденсату та нафти
 вул. Першотравнева, 141, с.м.т. Андріївка, Балаклійського району, Харківської області
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25976423

Лабораторія з контролю за якістю нафтопродуктів ШВПГКН

 Випробувальна дільниця лабораторії з контролю за якістю нафтопродуктів № 2 Яблунівське ВПГ
 37254, Полтавська обл., Лохвицький район, с.Сенча, вул. Перемоги, 99.

 Агестат акредитації відповідно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT)
 виданий НААУ за № 201435 від «13» квітня 2020 р., дійсний до 17 грудня 2022 р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 301

Назва продукту: Газ нафтовий скраплений марки А Šhebel згідно з ДСТУ EN 589:2017

Завод виробник: Яблунівське ВПГ ФІЛІЯ УПГК	Дата виготовлення : 27.10. 2021 року
Номер резервуару: Р-9	Дата відбору проби та проведення аналізу: 28.10. 2021 року
Реєстраційний номер зразка: 315Г	

№	Назва показника	Одиниця виміру	Граничні значення		Результати випробування	Методи контролювання
			мінімум	максимум		
1	Октанове число за моторним методом, ОЧ/М ¹⁾		89,0		93,8	Додаток В ДСТУ EN589:2017
2	Загальний вміст дієнів (разом з 1,3-бугадієном)	% моль		0,5	0,0	ДСТУ EN 27941
3	Наявність сірководню		Відсутність		відсутність	ДСТУ EN ISO 8819
4	Вміст загальної сірки ^b (після одоризації)	мг/кг		50	8,1	ASTM D 6667
5	Корозія мідної пластини (1 год за температури 40 °С)	оцінка	Клас 1		Клас 1	ДСТУ EN ISO 6251
6	Залишок після випарювання	мг/кг		60	9	ДСТУ EN 15471
7	Тиск пари, манометричний, за температури 40 °С	кПа		1550	1039	ДСТУ EN ISO 8973
8	Температура, за якої манометричний тиск пари не менше ніж 150 кПа, °С, Марка А Марка В Марка С Марка D Марка Е	°С		-10 -5 0 10 20	Нижче -10	ДСТУ EN ISO 8973 Додаток С ДСТУ EN589:2017
9	Вміст води		Витримує		витримує	ДСТУ EN 15469
10	Запах		Неприємний і характерний за концентрації 20 % НМЗ		Неприємний і характерний	ДСТУ EN 589:2017, Додаток А
1	Густина за температури 15 °С	кг/м ³	Не нормується		535,5	ДСТУ EN ISO 8973
2	сума пропану і пропилену	% мас.			53,14	ДСТУ EN 27941
3	сума бутанів і бутиленів	% мас.			37,12	

Висновок: за перевіреними показниками газ нафтовий скраплений марки А Šhebel згідно з ДСТУ EN 589:2017 відповідає вимогам ДСТУ EN 589:2017 «Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Технічні умови та методи контролювання».

Сертифікат відповідності №UA.TR.201.0001-21 термін дії з 29.01.2021 до 28.01.2022 р. Орган сертифікації ОС ТОВ «Універсалнафтохім» м. Харків

Начальник випробувальної дільниці _____

Лаборант _____

Партія № _____	Дата видачі паспорту: _____ 2021 року
№ автоцистерни _____	Дата відвантаження « ____ » _____ 2021 року
Густина: за температури _____ °С _____ кг/м ³	
Начальник дільниці _____	Оператор дільниці _____