


34 6100
код продукции



6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Взрывозащищенная распределительная коробка типа
ВАД-РСР-D -УХЛ1
(обозначение)

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ТУ 3461-006-00213569-2008 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК _____ год, месяц, число
расшифровка подписи

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Взрывозащищенная распределительная коробка типа
ВАД-РСР-D -УХЛ1
(обозначение)
Упакован ОАО "ВЭЛАН" согласно _____ чьям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик _____
(долж ель) (штамп) (расшифровка подписи) (год, месяц, число)

Взрывозащищенная
распределительная
коробка типа ВАД-РСР

Паспорт
ПИНЮ.685564.002

ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата установки	Дата снятия	Наработка		Подпись лица производящего установку (снятие)
		сначала эксплуатации	после последнего ремонта	

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
По истечении срока службы изделия, изделие подлежит разборке и сдаче на переработку в соответствии с установленными правилами.



Копія вірна

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплектность поставки входят:
ВАД-РСП-D г.
руководство по эксплуатации, и порт, шт. -1

ПРИМЕЧАНИЕ: На каждые 25 изделий из партии, отправляемой в один адрес, допускается прилагать одно руководство по эксплуатации.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Ресурсы изделия:

Срок службы изделия не менее 10 лет.

Срок хранения не более двух лет в транспортной таре или без нее, но в упаковке по группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150.

Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны, при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантии изготовителя: Гарантийный срок эксплуатации коробки два года со дня ввода в эксплуатацию, но не более трех лет с момента изготовления изделия.

Гарантийный срок хранения изделий до ввода в эксплуатацию - 3 года с момента изготовления

5. КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работ консервация	Срок действия	Должность, фамилия слесарь-сборщик
		3 года	

Копія вірна

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Наименование изделия: " Взрывозащитная распределительная коробка типа ВАД-РСП "

1.2. Маркировка взрывозащиты: IExdIICT6.

1.3. Обозначение: ВАД-РСП-D -УХЛ1
шифр типоразмера.

1.4. Заводской номер №

1.5. Дата выпуска (месяц и год)

1.6. Изготовитель: ОАО "ВЭЛАН" (Зеленовский завод, г. Зеленовск, Луганская обл., Украина)

1.7. Сертификат соответствия: № RU C-RU.ME92.B.00489 до 27.02.2019г.

1.8. Сертификат пожарной безопасности № АПБ.RU.OS003/2.Н.00200. Срок действия до 24.12.2022г.

Соответствует требованиям:

ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0); ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1); ГОСТ 30852.8-2002.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, переменного тока (50, 60 Гц) В.....до 380±10%

Номинальный ток А.....20

Масса, кг.....

Степень защиты по ГОСТ 14194-96 IP65



Сухачов А.О.