

ТОВ  
«ПРОМСТРОЙТЕХ»

Адреса: 87515, м. Маріуполь, вул. Торгова,80.  
Тел. +380503280730;+380985415075;  
e-mail: promstroiteh@gmail.com  
Р/рах № UA493354290000026008054008600  
в філії КБ "Приватбанк" м. Маріуполя,  
МФО 335429; ЄДРПОУ 32035741

05.02.2021 р. № 12

на \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.

Тендерний комітет АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Шебелинкагазвидобування"  
Код ЄДРПОУ 00153146  
Юридична адреса: 64250, Україна, Харківська область, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9

31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Вимикачі автоматичні в асортименті)  
Номер процедури закупівлі: ШГВ20Т-208.  
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі: ШГВ20Т-208 від 03.12.2020 р.

*СКАРГА*

*1. Підстави подання скарги*

02.02.2021 р. в системі публічних закупівель «Prozorro» був розміщений ПРОТОКОЛ кваліфікації допорогової закупівлі № ШГВ20Т-208 від 03.12.2020 р.

*2. Обґрунтування наявності порушених прав.*

ТОВ «Промстройтех» 05 лютого 2021 подає скаргу № 12 стосовно неправомірної кваліфікації учасників закупівлі ШГВ20Т-208, а саме:

1. ТОВ «ЮГСВЕТ» в «Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» пропонує в поз.12 та 13 автоматичні вимикачі ВА 88-32 ЗР на 25А та 63А відповідно, виробництва ТМ ІЕК. Запропонована продукція **не відповідає технічним вимогам** (додаток 3 та відповідні зміни, узгоджені протоколом тендерного комітету ШГВ20Т-208 від 03.12.2020 р.), а саме, згідно технічних вимог вимагалось надати автоматичні вимикачі з діапазоном уставки для поз. 12 **від 20 до 25А** та для поз. 13 **від 40 до 63А**. Проте ТОВ «ЮГСВЕТ» у своїй комерційній пропозиції пропонує автоматичні вимикачі з фіксованим значенням уставки **25А** та **63А**, таким чином запропоновані автоматичні вимикачі не відповідають вимогам діапазону уставки.

Згідно вимог тендерної документації на поз. 14, 15, 16 необхідно було запропонувати автоматичні вимикачі, з уставкою електромагнітного розчеплювача 12Ін. Таким чином номінальний струм електромагнітного розчеплювача повинен дорівнювати:

поз. 14: 25А\*12Ін =**300А**

поз. 15: 40А\*12Ін =**480А**

поз. 16: 63А\*12Ін =**756А**

ТОВ «ЮГСВЕТ» пропонує в комерційній пропозиції автоматичні вимикачі серії ВА44, в яких використовується для позиції 14 та 15 уставка електромагнітного розчеплювача **500А**, для позиції 16 - **10Ін**, що також суперечить вимогам тендерної документації.

На підтвердження наших слів надаємо Вам керівництво з експлуатації вищезазначених автоматичних вимикачів.

2. ТОВ «ЕЛЕКТРО ПОСТАВКА КОМПЛЕКС» в «Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» пропонує в поз.14, 15 та 16 автоматичні вимикачі ВА-71, 3 пол., 25А (40А, 63А) з уставкою електромагнітного розчеплювача за струмом к.з. – **8-12Ін**.

За особливостями конструкції автоматичних вимикачів уставка електромагнітного розчеплювача коливається  $\pm 20\%$  номінального значення, таким чином, автоматичні вимикачі, які запропоновано ТОВ «ЕЛЕКТРО ПОСТАВКА КОМПЛЕКС» мають характеристики **10Ін**. ( $10 \text{ Ін} \pm 20\% = 8-12 \text{ Ін}$ ).

У свою чергу автоматичні вимикачі із уставкою електромагнітного розчеплювача 12Ін мають зовсім інші характеристики вимкнення:  $12 \text{ Ін} \pm 20\% = 9,6-14,4 \text{ Ін}$ , що є відмінним від значень, які запропоновано у комерційній пропозиції ТОВ «ЕЛЕКТРО ПОСТАВКА КОМПЛЕКС»

Додатково надаємо порівняльні графіки для миттєвих розчеплювачів 10Ін ( $\pm 20\%$ ) та 12Ін ( $\pm 20\%$ )

Таким чином пропозиція ТОВ «ЕЛЕКТРО ПОСТАВКА КОМПЛЕКС» не відповідає **технічним вимогам** тендерної документації. (додаток 3 та відповідні зміни, узгоджені протоколом тендерного комітету від ШГВ20Т-208 від 03.12.2020 р.)

### *3. Вимоги оскарження та їх обґрунтування*

На підставі вищевказаного просимо:

1. Прийняти скаргу до розгляду.
2. Відхилити пропозиції Учасників ТОВ «ЮГСВЕТ» та ТОВ «ЕЛЕКТРО ПОСТАВКА КОМПЛЕКС» як такі, що не відповідають вимогам Технічного завдання згідно Тендерної документації допорогової закупівлі № ШГВ 20Т-208 від 03.12.2021 зі змінами.

Директор

ТОВ «Промстройтех»



Лукаш І.П.

(Підпис)