

ТОВ «Моноліт Союз»
62489, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Безлюдівка, ВУЛИЦЯ
ПІСЧАНА, будинок 5
Тел. (067) 626-10-06

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 01/02-23

*на відвантажений природний будівельний пісок
з Балаклійського кар'єру
«01» лютого 2023 р.*

*Виданий на підставі випробувань піску
Протокол №1 від 01 лютого 2023 р.*

ДАНІ ВИПРОБУВАННЯ

Модуль крупності піску, 1,3
Насипна щільність, кг/м³ 1182
Вміст глини в грудках, % -
Вміст пилоподібних і глинистих частинок, % 8
Середня щільність зерен, г/см³

*Пісок природний необводнений (сухий) відповідає вимогам ДСТУ Б В 2.7-32-95 і ДСТУ
Б В 2.7-29-95, пісок придатний для будівельних робіт.*

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

Активність				Клас застосування	Тип Буд.матеріалу
Радій ²²⁶ Бк/кг	Торій ²³² Бк/кг	Калій ⁴⁰ Бк/кг	А еф Бк/кг		
9,4	11,97	51,8	29,5	1	Пісок будівельний

Ефективна питома активність природних радіонуклідів в природних необводнених (сухих) пісках не перевищує допустимі норми (370 Бк/кг¹). Пісок Балаклійського кар'єру відноситься, по вмісту природних радіонуклідів, до 1-го класу і може використовуватися в усіх видах будівництва згідно норм НРБУ-97.

Видав: директор



Коваль Р.А.